

## Приложение 8. Результаты производственной деятельности за 2020 год в разрезе филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада»

Наименование МРСК	филиала	Отпуск в сеть, млн кВт·ч	Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн кВт·ч		Потери	
			млн кВт·ч	%		
Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»		3 572,55	3 279,47	293,08	8,20	
Вологодский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»		4 803,97	4 464,92	339,04	7,06	
Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»		3 502,79	3 293,94	208,84	5,96	
Мурманский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»		11 068,00	10 710,93	357,07	3,23	
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми		4 752,15	4 427,38	324,76	6,83	
Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»		3 483,88	3 154,59	329,29	9,45	
Псковский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»		2 052,84	1 839,11	213,73	10,41	
<b>Итого по ПАО «МРСК Северо-Запада»</b>		<b>33 236,17</b>	<b>31 170,36</b>	<b>2 065,82</b>	<b>6,22</b>	

По итогам работы ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2020 г. объем отпуска из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 31 170,36 млн кВт·ч, что ниже показателя 2019 г. (32 437,3 млн кВт·ч) на 1 266,9 млн кВт·ч (3,91%).

### Фактические потери электрической энергии в 2018-2020 гг.

Наименование филиала / МРСК	Факт 2018		Факт 2019		Факт 2020		Изменение*	
	млн кВт·ч	%	млн кВт·ч	%	млн кВт·ч	%	млн кВт·ч	п. п.
Архангельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»	319,4	8,97	298,9	8,11	293,1	8,20	-5,9	0,10
Вологодский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»	357,7	7,03	312,1	6,19	339,0	7,06	26,9	0,86
Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»	245,9	7,34	201,8	5,87	208,8	5,96	7,0	0,10
Мурманский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»	370,6	3,30	406,3	3,57	357,1	3,23	-49,2	-0,34
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми	381,6	7,36	350,8	6,93	324,7	6,83	-26,0	-0,09
Новгородский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»	340,1	8,92	362,4	9,28	329,3	9,45	-33,1	0,17

Псковский филиал ПАО «МРСК Северо- Запада»	243,2	11,71	224,0	10,85	213,7	10,41	-10,3	-0,44
<b>Итого по ПАО «МРСК Северо-Запада»</b>	<b>2 259</b>	<b>6,59</b>	<b>2 156</b>	<b>6,23</b>	<b>2 065,8</b>	<b>6,22</b>	<b>-90,6</b>	<b>0,01</b>

\* Рассчитывается как разница между величиной 2020 г. и величиной 2019 г.

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Северо-Запада» составили 2 065,8 млн кВт·ч, или 6,22% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2019 г. при снижении отпуска в сеть на -1 357,6 млн кВт·ч, или -3,92%, снижение потерь электрической энергии в абсолютной величине составило -90,6 млн кВт·ч или -4,2%, в относительной величине потери электроэнергии снизились на 0,01 п. п.

В «МРСК Северо-Запада» в рамках приоритетного направления реализуется «Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 г. и период до 2024 г.».

За счет реализации мероприятий по снижению потерь в 2020 г. объем экономии составил 102,2 млн кВт·ч (532,21 млн руб.), при этом за счет организационных мероприятий объем экономии составил 96,58 млн кВт·ч (512,65 млн руб.), за счет технических мероприятий – 0,61 млн кВт·ч (1,20 млн руб.), за счет мероприятий по совершенствованию учета электроэнергии – 5,01 млн кВт·ч (18,36 млн руб.).